

תעודת בדיקה מספר: 7012204334
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

Digitally Signed
CoSign

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חמת ארמטורות בע"מ
מעונו : היוזמה 41 אזור תעשייה אשדוד 77164
תאריך ההזמנה : 07/05/2020

תאור המוצר

מערכות ניקוז-התקנה גלויה
מערכת ניקוז להתקנה ברצפת מקלחת הכוללת:
דגם: TESEDRAINPRFIL , מק"ט: 673002 , מידה: 458X50 מ"מ
יצרן : TECE
ארץ ייצור : גרמניה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 19/03/2020 הנוטל: המזמין
כמות במדגם: 1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: מערכת ניקוז הכוללת שני מחסומים פלסטיים,
תעלה, פנל ומכסה ניקוז ממתכת שמיועדת להתקנה עם רצפת המקלחת (ראה תמונה
בדף האחרון).

מהות הבדיקה: יוזמת לקוח

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5694 - אבזר ניקוז לקבועות תברואתיות-
דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2008 .
המוצר הובא לבדיקה ע"י המזמין והבדיקות בוצעו לבקשתו בהתאם להצעת המחיר
מס': 14-20 מתאריך: 07-05-2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט הנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בה אלא במלואו

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לתקן בסעיפים שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

נסר גרה מהנדס בודק
מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה: 17.05.2020

אדי גושר
ראש מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה: 17.05.2020

17/05/2020
תאריך הפקת תעודה

תעודת בדיקה מספר: 7012204334
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

מספר סעיף	תאור הסעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
4.2	מראה	שטחי הפנים החיצוניים והפנימיים של אבזרי הניקוז יהיו חלקים ללא חריצים בועות או פגמי שטח פנים אחרים כלשהם העלולים לשבש את תפקודם.	כנדרש בתקן		מתאים
4.3	חומרים	לא יופיעו במהלך הבדיקה ובסיומה דליפות או פגמים אחרים.	תנאי בדיקה: 1500- מחזורי טמפרטורה מים חמים וקרים אין סימני דליפה או נזילה		מתאים
4.4	תיכון	- המערכת יכולה להיות מיוצרת כיחידה אחת או לכלול חלקים שונים המורכבים יחדיו באופן מכאני. - המערכת יכולה לכלול מחסום עם אביק מוצא או מדגמים אחרים הניתנים לפירוק ולניקוי. - לא תהיה אפשרות להקטין גובה חתם המים מתחת לערך המזערי המפורט בטבלה 2.	- מערכת הניקוז מורכבת ממחסום פלסטי עם תעלה, מסגרת ופנל ממתכת המשמשת לניקוז בתא המקלחת. - לא ניתן להקטין את גובה חתם המים מתחת לערך המזערי שבטבלה 2.		מתאים
4.5	מידות	קוטר חיבור לצינור הניקוז: 50.3-50 מ"מ	קוטר חיבור לצינור הניקוז: 50.1 מ"מ.		מתאים
		אורך החלק הישר של יציאת המחסום L: מיני' 30 מ"מ.	התקבל אורך L: 45.0 מ"מ.		מתאים
		גובה חתם המים H: מיני' 50 מ"מ	גובה חתם המים H: 50.1 מ"מ.		מתאים
		הגובה הכולל של המערכת עם המחסום M: מקס' 140 מ"מ.	התקבל האורך M: 95.2 מ"מ.		מתאים
4.6	דרישות הידראוליות (ספיקה)	ספיקת מערכת הניקוז: מיני' 0.40 [ליטר לשנייה]	ספיקת מערכת הניקוז שהתקבלה: 0.56 [ליטר לשנייה]		מתאים
4.7	אטימות	לא יופיע נזילות או דליפות מהמחברים או מגוף המערכת	המחסום וחלקיו עמדו בלחץ: 0.1 בר במשך: 5 דקות מבלי שנתגלתה דליפה במשך הבדיקה.		מתאים
5	סימון	יופיע שם יצרן או סימן היצרן כך שהסימון יהיה בלתי מחיק	מופיע על המערכת שם היצרן: TECE		מתאים

תעודת בדיקה מספר: 7012204334
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

מסקנה	הערה	תוצאות	דרישת סעיף	תאור הסעיף	מספר סעיף
מתאים		<p>שם יצרן: TECE ארץ יצור: GERMANY כתובת: 57 Hollefeldstr. 48282 Emsdetten קוטר יציאה: 50 מ"מ הוראות הפעלה בחוברת עם איורים משורטטים. שם יבואן: חמת ארמטורות בע"מ מעונו של היבואן: היוזמה 41 אשדוד מק"ט למערכת: 809701</p>	<p>סימון האריזה יכלול: שם יצרן ומעונו וסימן המסחר ארץ ייצור אם המוצר מיובא שם יבואן ומעונו בעברית מספר קטלוגי של המוצר קוטר מוצא הוראות הפעלה בשפה העברית או באיור</p>	<p>סימון האריזה</p>	7

תמונה להמחשה עבור סעיף 4.7 - אטימות



תעודת בדיקה מספר: 7012204334
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

תמונה כללית למערכת עם האריזה:



תמונה להמחשה מסעיף 4.5 מידות:

